



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: „Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról

MELLÉKLETEI:

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: Nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2024.02.29.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK: -

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály, Műszaki Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarján István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Csókné Ács Dorottya műszaki ügyintéző

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, Mező Judit műszaki osztályvezető

Biatorbágy, 2024.02.16.



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174

E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

„Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzata „Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezése” tárgyban közbeszerzési eljárást kíván indítani.

A közbeszerzés tárgya: építési beruházás.

A tervezett építési beruházás becsült értéke nettó 288.000.000,- forint (bruttó 365.760.000,- forint).

Az eljárás értéke nem haladhatja meg a nettó 300.000.000,- forintot, nem pályázati forrásból valósul meg a beszerzés, ezért az „Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárást indít, melyet a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része és a 115. §. szerinti nemzeti eljárásrend rendelkezései alapján javaslom lefolytatni.

A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint: ha az építési beruházás becsült értéke **nem éri el a háromszázmillió forintot**, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő az e bekezdés szerinti értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint hirdetménnyel, vagy a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak megfelelően összefoglaló tájékoztatással vagy hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)-(7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján: az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és **az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni**. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja. A 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos időtartam helyett öt napos időtartam alkalmazandó.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerint legalább öt, a teljesítésre alkalmas, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek saját kezdeményezésre ajánlattételi felhívást küld az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. (EKR)

Az ajánlattételi felhívást az EKR automatikusan megküldi az általa kiválasztott gazdasági szereplőknek, akik az **EKR rendszerbe regisztráltak** és így az ajánlatkérőnek módjában áll ezeket a gazdasági szereplőket az EKR regisztrált ajánlattevők adatbázisából kiválasztani. A közbeszerzési dokumentumok az eljárás EKR azonosító számára történő keresést és az érdeklődés jelzését követően tölthetők le. A dokumentumok letöltése, azok mentése valamennyi gazdasági szereplő saját hatásköre és felelőssége.

A javasolt 5 gazdasági szereplő az EKR-ben regisztrált, az eljárásban kiválaszthatók, bevonhatók.

Kérem, hogy a Bizottság és a Képviselő-testület hozza meg döntését a napirenddel kapcsolatban.

Biatorbágy, 2024. február 16.

Tarjáni István sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (II. 29.) számú határozata

Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- 1) Az „Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény Harmadik rész 115. § (2) bekezdés szerinti nyílt, nemzeti eljárást indít.
- 2) A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg:
 -
 -
 -
 -
 -
- 3) Az építési beruházás becsült értéke összesen nettó 288.000.000,- forint (bruttó 365.760.000,-forint).
- 4) Az építési beruházás megrendeléséhez szükséges fedezetet Biatorbágy Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében biztosítja.
- 5) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának az EKR rendszerben való megjelenítésével, egyidejűleg értesítse a 2. pontban feltüntetett gazdasági szereplőket.

Határidő a közbeszerzési eljárás megindítására: 2024. április 12.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Műszaki Osztály

Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezése

MŰSZAKI LEÍRÁS

A Rozália I. és Rozália II. ipari parkok területén keletkező csapadékvizeket jelenleg egy terméskő burkolatú árok vezet a Madár-forráshoz, majd onnan a Némó-tavon keresztül a befogadó Fűzes-patakig. A meglévő árok keresztülhalad a 9285/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon, amelyen Önkormányzat egy elnyert pályázati támogatásból óvoda-bölcsőde-főzőkonyha projektet kíván megvalósítani. A projekt megvalósításához a vízelvezetés közterületre történő kiváltása szükséges. Továbbá a burkolt árok patak torkolatánál jelentkezett jelentős erózió károkat okoz a Madár-forrásnak, illetve veszélyezteti a Forrás utca állékonyságát.

A tervezett beavatkozásokkal felújításra, illetve kiváltásra kerül a Rozália ipari parkok csapadékvíz elvezetése a vasúttól a Nimród köznél 2023. év során épült új patak bevezetésig, illetve helyreállításra kerül a Némó-tó csapadékvíz csillapító funkciója.

A tervezett kialakítás bemutatása

A vasúttól kezdődően a Budapest-Balaton kerékpárút vonaláig a továbbiakban is burkolt árok vezet le a csapadékvizet, amely a BUBA alatt a meglévő monolit átereszen keresztül kerül átvezetésre. Innen a csapadékvizet a leendő bölcsőde és óvoda, illetve sportpálya közötti 8800/4 hrsz ingatlanon DN1400 mm átmérőjű, vasbeton csatorna (CS-FU-1-0-0) vezet tovább a 2023. évben megépült Nimród közti csapadékcsatorna (CS-IK-1-0-0) 12. számú aknájáig. A kivitelezés során az új nyomvonalon megépül 8 db nagyméretű (NA250) monolit vasbeton bukóakna és cca. 280 m DN1400 vasbeton csapadékcsatorna.

CS-IK-1-0-0 csatorna a Szarvasugrás lakóterület csapadékvizét gyűjti össze és vezet a patakba.

2023. évben a Nimród közben egy DN800 mm átmérőjű és PP-B anyagminőségű vezeték került kiépítésre a 12-es számú aknáig, innen DN1800 mm átmérőjű, HDPE csővel került bevezetésre a csapadékvíz a patakba.

Az átépítés miatti többlet csapadékvíz patakba vezetésének kialakítása szintén a kivitelezési feladat részét képezi, arra külön terv készül. Mielőtt a patakba bevezetésre kerül a többlet csapadékvíz, a patakmeder védelméről is gondoskodni kell (rézsűvédelem, medervédelem, energiacsillapítás), a tervdokumentációknak megfelelő kőszórással, kialakítással.

Tekintettel a vezetékek települési elvezető rendszerben betöltött kiemelt státuszára, azokat a 10 éves átlagos visszatérési idejű, 10 perces modelleszapadéokra méretezte a tervező.

Tervezetten a kivitelezés során a Némó-tó kotrásra kerül, hogy a tó eredeti műtárgy funkcióját el tudja látni. A beavatkozásnak köszönhetően a tó a csapadékvizek lökészerű terhelésének csillapítására szolgáló, sekély vízű, rendszeresen kotort medrű műtárgy funkciója helyreállításra kerül.

Biatorbágy, 2024.02.26.