



ELŐLAP A TÁJÉKOZTATÓHOZ

A TÁJÉKOZTATÓ CÍME: **Az Angeli utca csapadékvíz elvezető rendszerén történt vizsgálat eredményéről**

MELLÉKLETEI: -

A TÁJÉKOZTATÓT TÁRGYALJA: **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság**

ÜLÉS TÍPUSA: **Nyílt**

ÜLÉS IDŐPONTJA: **2023.10.19.**

A TÁJÉKOZTATÓT VÉLEMÉNYEZI: -

MEGHÍVOTTAK: -

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: **Műszaki Osztály**

TÁJÉKOZTATÓ: **Tarjáni István polgármester**

A TÁJÉKOZTATÓT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: **Erdőhegyi-Vincze Zsófia műszaki ügyintéző**

A TÁJÉKOZTATÓT ELLENŐRIZTE: **Mező Judit műszaki osztályvezető, dr. Szabó Ferenc jegyző**

Bátorbágy, 2023.10.11.



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174

E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

TÁJÉKOZTATÓ

Az Angeli utca csapadékvíz elvezető rendszerén történt vizsgálat eredményéről

Tisztelt Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság!

A csapadékvíz elvezetési problémák miatt végrehajtott műszaki beavatkozást követően továbbra is fennálló probléma végleges megoldása érdekében megtörtént a kamerás vizsgálat a csatornarendszer érintett szakaszán.

A felvételek alapján megállapítható, hogy:

1. a lefektetett csapadékvíz csatorna átmérője a vizsgált szakaszokon 200 mm;
2. az Angeli utcában a mélyponttól vizsgált szakaszt tekintve a Hámory utca felé haladva némely szakaszokon törmelék látható, illetve a szakasz elején a vezetékben látható valamely okból kialakult keresztmetszet szűkület;
3. a Hochwart utca felől és a Karikó utca felől érkező csapadékvizek a Hámory utca legelején folynak össze egy Y csatlakozással, 200 mm-es átmérővel. A csatlakozást követően a csapadékvíz 200 mm-es átmérőjű vezetékben folyik tovább;
4. a Hámory utca csővezetékében nem látható eltömődés vagy akadály;
5. a befogadóig a teljes területet megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a víznyelők körül az útburkolat több helyen megsüllyedt.

Fentiekre megoldás egyrészt a csapadékvíz csatorna problémás szakaszán történő tisztítás végrehajtása és a szakasz elején történő benyomódás javítása a keresztmetszet helyreállítása érdekében, másrészt a víznyelők szintbehelyezése (süllyesztése).

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hozza meg döntését a tájékoztató alapján!

Biatorbágy, 2023. október 12.

Tarjáni István s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottságának
/2023. (X. 24.) határozata**

Az Angeli utca csapadékvíz elvezető rendszerén történt vizsgálat eredményéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága elfogadja az Angeli utca csapadékvíz elvezető rendszerén történt vizsgálat eredményéről szóló tájékoztatót.

**Nánási-Kézdy Tamás
elnök**