


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
33.	2114	Torbágy, Fő u. 35	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Csonka kontyos nyeregtető, cserép	Hat osztatú, fa ablakok, betétes ajtó	Vakolt cementrubic
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
A főépület végénél keresztben átépítés alatt áll.			Nincs adat.	Lakatosszerkezetű kapu és kerítés.	Nincs.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Gazdag parasztház, eredeti állapotban, eredeti nyílászárók, az ablakok körül festett szalagkeretes díszítés. Az utcai homlokzaton, a sarkokon, az ablakok körül, párkánymagasságban, a tetővonal mentén sima vakolt keret található.			Nyílászárók kopottak, az épület lábazata vizesedik, a vakolat hiányos, javítások helyén a színezést nem végezték el.	Felvétel időpontja: 2004.04.06. Az utcai ablak valószínűleg nem eredeti.	

## Helyszínrajz



## Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
A tetőszerkezet felújítandó.	Lábazat vizesedésének megszüntetése, szigetelése, homlokzat újravakolása, színezése.	Nyílászárók keretei felújítandóak.	
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Magántulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
<b>Fotók</b>			
			